



## PROVINCIA DI IMPERIA

PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE N. 2620 DEL 23/12/2024

### SETTORE 4 INFRASTRUTTURE SCUOLE AMBIENTE

#### SERVIZIO RIFIUTI AMBIENTE - TECNICO

<b>OGGETTO:</b>	<b>IMPIANTO DI DEPURAZIONE CONSORTILE SITO IN LOC. PIANI DI CIPRESSA IN COMUNE DI CIPRESSA A SERVIZIO DEI COMUNI DI CIPRESSA, COSTARAINERA, S. LORENZO E CIVEZZA – GESTORE DELL’IMPIANTO RIVIERACQUA S.C.P.A. - DIFFIDA AI SENSI DELL’ART. 130 LETTERA A) DEL D. LGS. N. 152/06 E S.M.I.</b>
-----------------	--

#### IL DIRIGENTE

#### PREMESSO che:

- con provvedimento dirigenziale n. H2/359 del 21/12/2016 è stato autorizzato in capo al gestore del servizio idrico integrato Rivieracqua S.c.p.A. l’autorizzazione allo scarico in mare dei reflui provenienti dall’impianto di depurazione consortile in oggetto a condizione, che l’effluente rispetti i limiti imposti dalle Tab.1 e Tab. 3 Allegato 5 alla parte III del D. Lgs. n.152/06 e s.m.i., per scarichi in acque superficiali;
- l’Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente Ligure (ARPAL) con nota prot. 31508 del 21/10/2024, acquisita agli atti prot. 28447 del 21/10/2024 ha trasmesso le risultanze analitiche sull’effluente del depuratore di cui trattasi dalle quali emerge un superamento dei limiti tabellari indicati alle tabb. 1 e 3 allegato 5 parte III del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. relativamente al parametri: BOD5, COD e solidi sospesi ( tab. 1) invece azoto ammoniacale, Tensioattivi (tab. 3) ed è risultato il saggio di tossicità acuta con Daphnia Magna;

#### RITENUTO necessario, per la salvaguardia del corpo ricettore:

- procedere ad emettere diffida ai sensi dell’art. 130 lettera a) del D. Lgs. n. 152/06 e s.m.i. nei confronti del gestore del servizio idrico integrato Rivieracqua S.c.p.A. affinché, entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data del presente provvedimento, vengano eliminate le cause che hanno determinato il supero di cui in premessa;
- verificare, eliminate le cause, il rispetto dei limiti delle tab. 1 e 3 allegato 5 alla parte III del D. Lgs. n. 152/06 e s.m.i. mediante auto-analisi da effettuarsi sullo scarico del depuratore le cui risultanze dovranno essere tempestivamente inviate all’Amministrazione Provinciale ed all’A.R.P.A.L. - Dipartimento Provinciale di Imperia;

**DATO ATTO** che è stato esercitato il controllo preventivo di regolarità e correttezza amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i..

**VISTO** il D. Lgs. n. 152/06 e s.m.i. “Norme in materia ambientale”.

**VISTA** la L.R. n. 43/95 e s.m.i. “Norme in materia di valorizzazione delle risorse idriche e di tutela delle acque dall’inquinamento”.

**VISTA** la L.R. n. 18/99 e s.m.i. “Adeguamento delle discipline e conferimento delle funzioni agli enti locali in materia di ambiente, difesa del suolo ed energia”.

**VISTA** la L.R. n. 29/07 “Disposizioni per la tutela delle risorse idriche”.

**VISTA** la Deliberazione del Comitato dei Ministri per la Tutela delle Acque dall’Inquinamento del 04.02.1977.

**VISTO** il d.lgs. 267 del 18.8.00 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali” e s.m.i..

**VISTO** lo Statuto Provinciale vigente;..

**VISTO** il Regolamento dell’Assetto della Dirigenza approvato dalla Giunta Provinciale con deliberazione n.191 del 14.06.01.

### **DIFFIDA**

- 1) ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 130 lett.a) d. lgs. n. 152/06 e s.m.i. il gestore del servizio idrico integrato Rivieracqua S.c.p.A, nella persona del presidente pro tempore, ad:
- 2) eliminare le cause che hanno determinato il supero di cui in premessa;
- 3) verificare il rispetto dei limiti delle tab.1 e 3 allegato 5 alla parte III del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i. inviando all’Amministrazione Provinciale ed all’ A.R.P.A.L. - Dipartimento Provinciale di Imperia le auto-analisi effettuate sullo scarico stesso entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data del presente provvedimento;
- 4) trasmettere all’Amministrazione Provinciale, unitamente alle analisi di cui al punto 2), una relazione tecnica illustrante le azioni intraprese per il rientro nei parametri di legge.

### **DISPONE**

di trasmettere il presente provvedimento di diffida al gestore del servizio idrico integrato Rivieracqua S.c.p.A., all’ A.R.P.A.L. - Dipartimento Provinciale di Imperia, al Comune di Cipressa ed all’ASL1 .

### **AVVERSO**

il presente provvedimento potrà essere opposto ricorso in via giurisdizionale al T.A.R. territorialmente competente, entro 60 (sessanta) giorni dalla notifica del presente atto, oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni da tale data.

MR/sr

Il Dirigente  
Michele Russo / ArubaPEC S.p.A.

*Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente art. 20 D.lgs. 82/2005*